

УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы

## Директор школы

Гаджиев Н.А.

расшифровка подписи

— 2020 Г.

# **ИНСТРУКЦИЯ**

## **О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ МБОУ «ТАТЛЯРСКАЯ СОШ»**

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ответственность за пожарную безопасность несет заведующая библиотекой (зав. библиотекой).

Он обязан:

1.1.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещениях.

1.1.2. Следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1.1.3. После окончания работы проконтролировать уборку помещений, отключить электросеть, за исключением дежурного освещения.

1.1.4. Содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства пожаротушения, связи и сигнализации и иметь:

1.1.5. Допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный инструктаж.

1.2. Сотрудники, получающие преподаватели, работающие в помещениях библиотеки, обязаны:

1.2.1. Знать пожарную опасность помещения, а так же применяемых в нем веществ и материалов и соблюдать правила пожарной безопасности.

материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними.

1.2.2. Стого соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не допускать пожаров.

не допускать действий, которые могут привести к пожару;

1.2.3. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  
1.2.4. По окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место (в  
электротехнической мастерской).

1.3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ВОЗГАРАНИЯ**

**БОГАРАНИЯ**  
2.1. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки.

шланга и запорного устройства. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение).

2.2. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение).

2.3. Помещения читальных залов, с одновременным пребывание 50 и более человек, должны быть оборудованы двумя эвакуационными выходами. Двери эвакуационных выходов не должны запираться на замок, который невозможно открыть изнутри без ключа.

2.4. В помещениях книгохранилищ, каталогов и описаний двери должны быть противопожарными 2-го типа.

2.5. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.

2.6. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.

2.7. Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей.

2.8. Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.

2.9. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

2.10. В помещениях библиотеки запрещается:

1. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2. Устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы.

3. Курить.

4. Загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.

5. Складировать объекты хранения в проходах.

6. Использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом.

2.11. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.

2.12. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.

2.13. Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей.

Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.

2.14. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

### **3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА.**

Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- 2.15. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону прямой связи или № 01.
  - 2.16. Организовать вызов к месту пожара заведующего абонементом.
  - 2.17. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно плану эвакуации.
- 3.4. Организовать вызов к месту пожара директора библиотеки и сообщить администрации школы.

### **4.ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ.**

2.18. При загорании на пострадавшем одежды, надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.

2.19. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.

2.20. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

2.21. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.

2.22. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

2.23. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

2.24. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.